



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**Πολύγυρος: 23-10-2026
Αρ. πρωτ. 11424**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Δέσποινα Παναγιωτίδου
Τηλ: 23713 50207
Email:gnxpanagdespoina@
1157.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Εταιρείες
1. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
e-mail: : info@louloudis.com.gr
2. V-POWER BENETHS & ΣΙΑ Ε.Ε.
e-mail:public@vpower.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθ. 71/2026

Για την «Συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» (CPV 50532200-5), προϋπολογιστικής δαπάνης 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α ή 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

- 1)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016,τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της Κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/9-3-2021,τεύχος Α΄) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- 3) Την αρ. πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Τμήμα Αναθετουσών Αρχών & Καινοτομίας, προς τις όλες τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την Διενέργεια της Διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147).
- 4) Την αριθ. 12^η/12-10-2026 (θέμα 12^ο) ΑΔΑ:Ψ1ΨΝ46907Υ-ΨΣ4 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκιδικής, με την οποία εγκρίθηκαν: α)Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την «Συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» & β) η Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την «Συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» (CPV 50532200-5), προϋπολογιστικής δαπάνης 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. ή 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής.

7) Την αρ. πρωτ. 11064/15-10-2026 ΑΔΑ:Ψ2ΓΜ46907Υ-ΧΨ0 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου, Κωδικός Α.Λ.Ε.24203010000001 Άμοιβές και Έξοδα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων και Έργων Υποδομών, για την «Συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών», για το οικονομικό έτος 2026, ο οποίος έλαβε α/α 715 Καταχώρησης στο μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & εντολών Πληρωμής του Φορέα.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Οικονομικούς φορείς: 1) «ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» & 2) «V-POWER BENETHS & ΣΙΑ Ε.Ε.», να καταθέσουν προσφορά, για την «Συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» (CPV 50532200-5), προϋπολογιστικής δαπάνης 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α ή 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Την προσφορά σας, θα την καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, έως τις **2/11/2026** ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στις **3-11-2026** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ήτοι μετά από προθεσμία εννέα (9) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την κατάθεση της Προσφοράς να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης.

-Υπεύθυνη Δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, της υποβολής αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου και θα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας.

Β) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντιστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλάσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- φυσικά πρόσωπα
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρξουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν. Χαλκιδικής
α/α

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αφορά στην ετήσια συντήρηση και τεχνική παρακολούθηση των παρακάτω Η/Ζ του Νοσοκομείου Χαλκιδικής:

A1.1. ισχύος 250 kVA, τύπου VOLVO PENTA (TIDI21FG).

A1.2. ισχύος 440 kVA, τύπου ADW-440, εγκατάσταση «ΓΕΜΚΟ»,

A1.3 ισχύος 112 kVA, EMSA GENERATOR model E6X225-80N, (έτος παραγωγής 2021)

Η εκτέλεση των εργασιών σε κάθε περίπτωση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Αναλυτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες:

2.1. ΛΙΠΑΝΣΗ

2.1.1. Έλεγχοι

- Στάθμη λαδιού
- Ποιότητα λαδιού
- Σωληνώσεων λαδιού
- Συνδέσεων αισθητήρα λαδιού & φούσκας λαδιού
- Ένδειξη πίεσης (bar)
- Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
- Τυχόν διαρροές

2.1.2. Εργασίες αντικατάστασης υλικών & αναλωσίμων

- Αντικατάσταση λαδιού (άπαξ/έτος)
- Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού (άπαξ/έτος)

2.2. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2.2.1. Έλεγχοι

- Στάθμη πετρελαίου
- Σωληνώσεων πετρελαίου
- Ποιότητας πετρελαίου

- Προφίλτρο πετρελαίου / Καθαρισμός
- Governor
- Σολενοϊντ
- Επιστρεφόμενων
- Βοηθητικής αντλίας / Καθαρισμός
- Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής
- Έλεγχος βαλβίδας εξαέρωσης

2.2.2. Εργασίες αντικατάστασης υλικών & αναλωσίμων
Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου (άπαξ/έτος)

2.3. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΑ

2.3.1. Έλεγχοι

- Κατάσταση φίλτρου αέρος
- Καθαρισμός φίλτρου αέρος
- Έλεγχος λίπανσης turbo
- Σωλήνα εισαγωγής αέρα
- Σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων

2.3.2. Εργασίες αντικατάστασης υλικών & αναλωσίμων
Αντικατάσταση φίλτρων αέρος (άπαξ/έτος)

2.4. ΥΔΡΟΨΥΞΗ

2.4.1. Έλεγχοι

- Στάθμη νερού
- Πυκνότητα ψυκτικού
- Κολάρων ψυγείου
- Καθαρισμός κυψέλης Ψυγείου
- Ελαστικών βάσεων ψυγείου
- Τάπας ψυγείου
- Ιμάντων
- Αντλίας νερού
- Θερμοκρασία °C

2.4.2. Εργασίες αντικατάστασης υλικών & αναλωσίμων

- Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού (άπαξ/έτος)
- Αντικατάσταση φίλτρων (άπαξ/έτος)

2.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2.5.1. Έλεγχοι

- Μίζας
- Ρέλε μίζας
- Δυναμό
- Ιμάντα δυναμό
- Συνδέσεις
- Στάθμη υγρών μπαταρίας
- Πυκνότητα μπαταρίας

- Τάση μπαταρίας V
- Ένδειξη βολτόμετρου DCV κατά την λειτουργία του κινητήρα
- Καθαρισμός πόλων
- Λίπανση πόλων
- Καλώδια τροφοδοσίας μπαταρίας
- Γείωση
- Φορτιστής μπαταρίας μετρήσεων
- Ενδεικτικές λυχνίες φορτιστή εν στάσει
- Ενδεικτικές λυχνίες φορτιστή εν κινήσει
- Μέτρηση φορτιστή στην είσοδο 220 V
- Μέτρηση φορτιστή στην έξοδο 12 ή 24 V

2.5.2. Εργασίες αντικατάστασης υλικών & αναλωσίμων

- Αντικατάσταση ιμάντων δυναμό και ιμάντων κίνησης (άπαξ/έτος)

2.6. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ

2.6.1. Έλεγχοι

- Πόλων
- Τάσης
- Συσφίξεις
- Αερισμού
- Μετασχηματιστών οργάνων
- Ελαστικών βάσεων
- Γείωση
- Λειτουργία διακόπτη

2.7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Ζ

2.7.1. Έλεγχοι

- Λειτουργία όλων των θέσεων
- Ενδείξεις
- Ασφάλειες
- Κλεμοσειρά
- Συνδέσεις

2.8. Η/Ζ

2.8.1. Έλεγχοι

- Γενική κατάσταση (οπτικός και ακουστικός έλεγχος)
- Απαγωγή θερμού αέρα
- Εισαγωγή νωπού αέρα
- Γραμμή καυσαερίων
- Αντικραδασμικές βάσεις

2.9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- TEST χωρίς φορτίο

- Ηz περίοδοι (στροφές)
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L1 – L2 (V)
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L2 – L3 (V)
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L3 – L1 (V)
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L1 – N (V)
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L2 – N (V)
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L3 – N (V)

2.10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ

- Χρόνος εκκίνησης
- Χρονικό ψύξης κατά την μεταφορά στην θέση AUTO

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

3.2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, καθώς και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

3.3. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να είναι σε θέση να αποδείξει:

3.3.1. Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον τρία (3) έργα ετήσιας συντήρησης σε εγκαταστάσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τα τελευταία πέντε (5) έτη (2021 - 2026), των οποίων η ισχύς ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους με του νοσοκομείου ανά σύμβαση, το οποίο θα αποδεικνύεται αποκλειστικά από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

3.3.2. Προς απόδειξη των ανωτέρω κατατίθενται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή (δημόσιος φορέας ή Ν.Π.Δ.Δ.), πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη βεβαίωσή του συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση Διπλωματούχου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού. Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα αναφέρεται η καλή συνεργασία, η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων καθώς και ο αριθμός και η ισχύς των συστημάτων που καλύπτονταν από την σύμβαση.

3.4. Η τεχνική παρακολούθηση θα περιλαμβάνει **τέσσερις (4) επισκέψεις μέσα στο έτος**, οι οποίες θα πραγματοποιούνται **ανά τρίμηνο**. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα αντικατασταθούν και όλα τα αναλώσιμα που περιγράφονται στην παράγραφο 2 ως άπαξ/έτος. Το κόστος των αναλωσίμων βαρύνει τον ανάδοχο.

3.5. Όλα τα υλικά που αναγράφονται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά γνησιότητας, να είναι προσφάτου κατασκευής και αμεταχείριστα. Τα δε λιπαντέλαια και το αντιψυκτικό πρέπει να είναι τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή.

3.6. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται :

3.6.1. Να πραγματοποιεί τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία, εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.6.2. Να ενημερώνει την τεχνική υπηρεσία δύο μέρες νωρίτερα για την ημέρα συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z), η οποία πρέπει να είναι **εργάσιμη ημέρα και εντός του πρωινού ωραρίου.**

3.6.3. Να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

3.6.4. Να ανταποκρίνεται σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου σε δύο (2) ώρες.

3.6.5. Να πραγματοποιεί χωρίς χρέωση απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής συντήρησης μετά από σχετική κλήση.

3.6.6. Να καταθέσει κατάσταση με αριθμούς κινητών τηλεφώνων του τεχνικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών.

3.6.7. Να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.

3.6.8. Να διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα.

3.6.9. Να διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας.

3.6.10. Να διαθέτουν κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για τη συντήρηση των H/Z

3.6.11. Να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO-9001 και Πιστοποιητικό Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO-14001 για «Συντήρηση & Τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».

3.7. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες εργασίες ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση.

3.8. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων στην περίπτωση που δεν του παραχωρηθεί ο χώρος του νοσοκομείου λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρέωση του αναδόχου να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τους λόγους που τον εμποδίζουν στην εκτέλεση των εργασιών του.

3.9. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει προς το νοσοκομείο και εγγράφως. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου θα χορηγεί σχετική βεβαίωση.

3.10. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή αναφερόμενων κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.