ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Λαμπρινή Λοκοβίτου
Τηλ. : 23713/ 50239
E-mail : lokovitou@1157.syzefxis.gov.gr

Πολύγυρος: 11-11-2026
Αριθμ. Πρωτ. 12093

Προς εταιρείες:
1. **ΒΟΖΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
   Email: info@vozios.gr
2. **ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ**
   Email: theodosispapagiannis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθ. 75η /2026

Για την **Ετήσια Συντήρηση Λεβήτων και Καυστήρων (CPV:50720000-8)**, προϋπολογιστικής δαπάνης 4.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.208,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 τ.Α /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Την αρ. πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Τμήμα Αναθετουσών Αρχών & Καινοτομίας, προς τις όλες τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την Διενέργεια της Διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147).
4. Το απόσπασμα των πρακτικών της αρ. 13η/29-10-2026 (Θέμα 23ο), ΑΔΑ:65ΔΣ46907Υ-3ΤΔ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής με την οποία εγκρίθηκαν: **(α) οι Τεχνικές Προδιαγραφές** για την Ετήσια Συντήρηση Λεβήτων και Καυστήρων (CPV:50720000-8), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και **(β) η Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**, για την Ετήσια Συντήρηση Λεβήτων και Καυστήρων (CPV:50720000-8), προϋπολογιστικής δαπάνης 4.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.208,00 € με ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, για ένα (1) έτος και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμα με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και την ίδια δαπάνη, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής.
5. Το απόσπασμα των πρακτικών της αρ. 13η/29-10-2026 (Θέμα 26ο) ΑΔΑ:ΨΔΙΗ46907Υ-Α0Ι συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη τροποποίηση του **πίνακα Προγραμματισμού** Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2026 και περιλαμβάνεται η δαπάνη της ανωτέρω πρόσκλησης.
6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ 11702/02-11-2026, ΑΔΑ:9ΔΗΝ46907Υ-37Α **Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** σε βάρος πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Α.Λ.Ε.

24203010000001 για την κάλυψη της δαπάνης, ο οποίος καταχωρήθηκε με α/α 757 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & εντολών Πληρωμής του Φορέα.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Οικονομικούς φορείς: 1) «**ΒΟΖΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**» & 2) «**ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ**», να καταθέσουν προσφορά, για την Ετήσια Συντήρηση Λεβήτων και Καυστήρων (CPV:50720000-8), προϋπολογιστικής δαπάνης 4.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Την προσφορά σας, θα την καταθέσετε **σε κλειστό φάκελο**, στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Την περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας- συντήρησης
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

έως τις 18/11/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στις 19-11-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ήτοι μετά από προθεσμία οχτώ (8) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και την Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την κατάθεση της Προσφοράς να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά "επί ποινή αποκλεισμού"::

(Α) Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Πρόσκλησης, στην οποία συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

1. Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2.Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

5. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

6. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.

7. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

8. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.

(Β) Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για

κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

(Γ) Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Ι της παρούσας, περιγράφοντας επακριβώς, πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται

(Δ) Οικονομική Προσφορά.

(Ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντα σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2α του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), όλους τους διαχειριστές,

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Εναλλακτικά μπορεί αρχικά να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή (ατομικής) επιχείρησης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙΙ').

(ΣΤ) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές.

(Ζ) Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (**Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας**) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

(Η) Βεβαίωση του **οικείου επαγγελματικού μητρώου** με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε., κ.λπ., ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από τη ΔΟΥ, ή εκτύπωση από το σύστημα Taxisnet της αναλυτικής καρτέλας των στοιχείων της επιχείρησης κ.λπ.)..

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων, διευκρινίζεται ότι **γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων**, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), όπως ισχύει.

Γίνεται μνεία ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να συμπεριλάβουν τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης στους φακέλους προσφοράς τους.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά **γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους**, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, **εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν. Χαλκιδικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΦΕΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ετήσια συντήρηση καυστήρων-λεβήτων Γ.Ν. Χαλκιδικής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Γ.Ν. Χαλκιδικής υπάρχουν δέκα λέβητες εγκατεστημένοι σε πέντε λεβητοστάσια. Στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου υπάρχουν δύο λεβητοστάσια με συνολικά **έξι** λέβητες (τρεις στο καθένα), στο κτίριο του Τεχνητού Νεφρού ένα λεβητοστάσιο με **ένα** λέβητα, στο κτίριο του Ψυχιατρικού Ξενώνα ένα λεβητοστάσιο με **ένα** λέβητα, και στο κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ένα λεβητοστάσιο με **δύο** (2) λέβητες. Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται οι καυστήρες και οι ισχύς τους καθώς και των αντίστοιχων λεβήτων.

Η συντήρηση θα αφορά τους καυστήρες και τους λέβητες, στην οποία θα γίνει **καθαρισμός των λεβήτων** και **καθαρισμός, συντήρηση, ρυθμίσεις και μετρήσεις των καυστήρων** με ειδικό βαθμονομημένο όργανο και θα παραδοθούν φύλλα ελέγχου και μετρήσεων για τον κάθε καυστήρα. Σε περίπτωση, που κάποιος καυστήρας παρουσιάσει πρόβλημα, ο συντηρητής θα πρέπει να τον επισκευάσει, ώστε αποκατασταθεί η λειτουργία του και εντός των επιτρεπτών

ορίων. Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης καθώς και η αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνονται η αξία ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης

α/α	**ΚΤΙΡΙΟ**	**ΤΥΠΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ**	**ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (Kg/h)**	**ΜΠΕΚ**	**ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (KW)**
1	ΝΕΟ	RIELLO 130 RLS	39-118	9+13	1.162 KW
2	ΝΕΟ	RIELLO 130 RLS	39-118	9+13	1.162 KW
3	ΝΕΟ	RIELLO 38 RLS	9,8-37	2,5+3	290 KW
4	ΠΑΛΙΟ	RIELLO RL 70	21,5/40÷70	5,3	581 KW
5	ΠΑΛΙΟ	RIELLO PRESS G RBL (ΕΤΟΣ ΚΑΤ. 1983)	23/45÷100	5+10	930 KW
6	ΠΑΛΙΟ	RIELLO PRESS G RBL (ΕΤΟΣ ΚΑΤ. 1983)	23/45÷100	5+10	930 KW
7	ΤΕΧ.ΝΕΦΡΟΣ	RIELLO	5-10	1,5	82 KW
8	ΨΥΧ. ΞΕΝΩΝΑΣ	RIELLO	8-20	2,75	160 KW
9	Κε.Φ.Ι.Απ.	RIELLO	12-26	2+2	230 KW
10	Κε.Φ.Ι.Απ.	ECOFLAM	12-26	2+2	230 KW

Ο ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί χωρίς καμία ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την υπηρεσία λεπτομερή έλεγχο – ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των σημείων των καυστήρων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.
Οφείλει επίσης να ειδοποιήσει έγκαιρα και γραπτά την Υπηρεσία, για τα τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή βλάβης.

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνονται κατά την προληπτική συντήρηση είναι:

1) Καθαρισμός του λέβητα και της καμινάδας.
2) Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα
3) Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα
4) Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα
5) Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης
6) Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής τάσης
7) Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής
8) Καθαρισμός του φωτοκύτταρου
9) Καθαρισμός της φτερωτής αέρα
10) Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας πετρελαίου
11)Καθαρισμός του φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας καυσίμου
12) Έλεγχος και αντικατάσταση εάν απαιτείται των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου
13) Έλεγχος διαρροών καυσίμων και καυσαερίων
14) Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα
14) Σύσφιξη των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος
15) Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών
16) Επανατοποθέτηση του καυστήρα στον λέβητα
17) Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία
18) Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό
19) Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου
20) Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα – καυσίμου με σκοπό την εύρυθμη, οικονομική και εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων λειτουργίας.
21) Έκδοση φύλλου ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
22) Έλεγχος των θερμοστατών / πρεσσοστατών οδήγησης του καυστήρα και ρύθμιση αυτών
23) Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα
24) Μέτρηση-ρύθμιση με πιστοποιημένο ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων, για βελτίωση του βαθμού απόδοσης.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται, σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654 / Β' / 09-11-2011).

Για τους καυστήρες με ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 400 kW ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων, θα γίνεται **μία φορά το μήνα** και θα καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκέπτεται μία (1) φορά τον μήνα τον χώρο των Λεβητοστασίων, για το διάστημα από την αρχή της σύμβασης μέχρι 30 Απριλίου για να παίρνει μετρήσεις καυσαερίων από τους καυστήρες, να ελέγχει για τυχόν ρυθμίσεις που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και να συμπληρώνει τον τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.189533/7- 11-2011 (ΦΕΚ 2654 / Β' / 09-11-2011).

Για τους υπόλοιπους καυστήρες με ισχύ μικρότερη των 400 kW ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων, θα γίνεται τουλάχιστον **μία φορά το έτος** και η καταχώρισή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τις **εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, με ισχύ μικρότερη των 400 kW**, ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων θα γίνεται **δύο φορές το χρόνο ανά εξάμηνο**, δηλαδή ενδεικτικά Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους.

<u>Συνοπτικά οι απαραίτητοι έλεγχοι θα είναι :</u>

Ευθύνη του αναδόχου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τη σχετική

άδεια που προβλέπεται από τη νομοθεσία (ΠΔ 114/2012-ΦΕΚ 199Α/17-10-2012), «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης

α/α	ΚΤΙΡΙΟ	ΤΥΠΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ	ΕΛΕΓΧΟΙ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
1	ΝΕΟ	RIELLO 130 RLS	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ
2	ΝΕΟ	RIELLO 130 RLS	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ
3	ΝΕΟ	RIELLO 38 RLS	ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ	ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
4	ΠΑΛΙΟ	RIELLO RL 70	ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ	ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
5	ΠΑΛΙΟ	RIELLO PRESS G RBL	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ
6	ΠΑΛΙΟ	RIELLO 38 RLS	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ
7	ΤΕΧ.ΝΕΦΡΟΣ	RIELLO	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΜΙΑ ΦΟΡΑ
8	ΨΥΧ. ΞΕΝΩΝΑΣ	RIELLO	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΜΙΑ ΦΟΡΑ
9	Κε.Φ.Ι.Απ.	RIELLO	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΜΙΑ ΦΟΡΑ
10	Κε.Φ.Ι.Απ.	ECOFLAM	ΜΙΑ ΦΟΡΑ	ΜΙΑ ΦΟΡΑ

υγρών καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις» όπως ισχύει. Για την συντήρηση θα εφαρμοστούν όσα ορίζονται στη Υπουργική Απόφαση ΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654Β/09-11-2011).

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος συμπληρώνει και υπογράφει υποχρεωτικά το **φύλλο συντήρησης** και ρύθμισης της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Υπουργικής Απόφασης ΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654Β/09-11-2011), καθώς και το **φύλλο εκτύπωσης του ηλεκτρονικού καυσαναλυτή για κάθε λέβητα- καυστήρα**.

Ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής συντήρησης **χωρίς χρέωση εργασίας** μετά από σχετική κλήση. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται **σε 24ωρη βάση** για όλες τις ημέρες του έτους συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που θα απαιτούνται, θα χρεώνονται και θα πληρώνονται ιδιαιτέρως και δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή της παρούσας σύμβασης. Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα πραγματοποιείται μόνο μετά από σχετική έγγραφη συγκατάθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, η δε τοποθέτησή τους θα επιβεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου

Για την συμμετοχή του ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει και να καταθέσει:

- την σχετική **άδεια** σύμφωνα με το ΠΔ 114/2012-ΦΕΚ 199Α/17-10-2012
- **πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας 9001/2015**
- **πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001/2015** και
- **σύστημα διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ ISO 45001:2018**,

για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα οποία και θα προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά.

- **εμπειρία** στην συντήρηση και επισκευή των συστημάτων καύσης και λεβήτων ίση με συνολικό χρόνο τριών (3) ετών που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αναφέρονται ο αριθμός της σύμβασης και η χρονική της διάρκεια, από Δημόσιους – Κρατικούς Φορείς (Νοσοκομείο, ΔΕΚΟ, Υπουργεία κλπ) και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς.
- **υπεύθυνη δήλωση** ότι διαθέτει τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων πλήρως βαθμονομημένου και τρόμπας αιθάλης) και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
- **Βεβαίωση επίσκεψης** των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες και ότι έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, την οποία θα εκδώσει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Με ευθύνη του αναδόχου μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα καθορίζεται η ημέρα των εργασιών συντήρησης παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τον Ανάδοχο, θα ισχύει εγγύηση καλής λειτουργίας για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.